



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 000684

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 02.04.2015 г. по 01.04.2020 г.

код ОК 005

57 6990

№ ССБК RU.ПБ09.Н000399

(ОКД)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «КРОЗ». Адрес: 117105 г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр. 1-2, офис А-211. Тел +7(495) 215-20-15, факс +7(495)215-20-15.
(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «КРОЗ». Адрес: 117105 г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр. 1-2, офис А-211. Тел +7(495) 215-20-15, факс +7(495)215-20-15 (Адрес производства: 242600, Брянская область, Дятьковский район, г.Дятьково, ул.Луначарского, д.19).
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации ССБК RU.ПБ09. Орган по сертификации «ТПБ ТЕСТ», 141315, Московская область, Сергиев Посад, Московское ш., 25, тел. +7(495)717472
(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Плита огнезащитная «ИЗОВЕНТ-УП», ТУ 5769-024-54737814-2010. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям СТО-НСОПБ-20/ОЖБК "Огнезащита железобетонных конструкций. Метод определения огнезащитной эффективности средства огнезащиты". Огнезащитная эффективность не менее 120 мин., см. Приложение (Бланк № ПС 000337).
(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения № 666-С от 27.03.2015 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», аттестат аккредитации № ССБК RU.ПБ07 от 22.09.2010 г.
Протокол сертификационных испытаний

Представленные документы Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001:2011 (ИСО 9001:2008) № СДС.РТТ.СМК.00544-14 от 21.05.2014 г. по 21.05.2017 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО «ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «Стандарт», аттестат аккредитации № СДС RU.РТТ.ОС.00001-10.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты) Г.В. Чернецов

