

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.СТ08.В.00014

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0000714

ООО "КРОЗ". 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1. ОГРН 1027739428353. Тел./факс: +7 (495) 215-20-15, e-mail: osk@croz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "КРОЗ". 242600, Россия, Брянская область, Дятьковский район, г. Дятьково, ул. Луначарского, дом 19. ОГРН 1027739428353. Тел./факс: +7 (495) 215-20-15, e-mail: osk@croz.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Московское областное Общественное Учреждение «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ» (МООУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»). 143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Гагарина, д. 6, пом. 1. Тел: +7 (495) 585-58-18, +7 (498) 640-95-16, факс: +7 (495) 585-58-18. ОГРН: 1035009025734. Аттестат рег. № RA.RU.11CT08 от 25.02.2015 г. Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитное комбинированное покрытие "ИЗОВЕНТ-М" (ТУ 5769-016-54737814-2007 с изм. 1), состоящее из огнезащитного состава ПВК-2002 (ТУ 5765-005-54737814-02 с изм. 1) с расходом не менее 3,4 кг/кв.м и материала базальтового рулонного ВБОР (ТУ 5769-014-54737814-2014) толщиной не менее 5 мм (группа П-021 по ГОСТ 25129-82 толщиной 0,05 мм), на стальных колоннах ступенчатого сечения профиля №20 по ГОСТ 8239-89 (приведенная толщина металла 3,4 мм) Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6990

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 №160-ФЗ, от 13.06.2015 №234-ФЗ), ГОСТ Р 53295-2009 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности" (3 (третья) группа огнезащитной эффективности - не менее 90 минут)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕНЕНИЯ

Отчет о сертификационном испытании №825/ИЦ-16 от 29.08.2016 г., №826/ИЦ-16 от 29.08.2016 г., Испытательный центр "ОПЫТНОЕ" МООУ "РСЦ "ОПЫТНОЕ". Аттестат аккредитации № RA.RU.21ИЦ16 от 11.08.2015 г., 143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, микрорайон им. Ю.А. Гагарина. Тел./факс: +7 (495) 585-58-18

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5769-016-54737814-2007 с изм. 1, паспорт качества на "ПВК-2002", паспорт качества на "ВБОР", паспорт качества на "ИЗОВЕНТ-М", технологический регламент №27/5765 по монтажу комбинированного огнезащитного покрытия "ИЗОВЕНТ-М"

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

05.09.2016 г.

по

05.09.2019 г.



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature in blue ink over a line labeled 'ПОДПИСЬ'.

А. Козьяков

инициалы, фамилия А. Дайлов

инициалы, фамилия