

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ68.В.01906

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0005999

Общество с ограниченной ответственностью «КРОЗ» (ООО «КРОЗ»).
Адрес: 117105, РОССИЯ, город Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2.
ОГРН: 1027739428353. Телефон: +74952152015, факс: +74952152015.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КРОЗ» (ООО «КРОЗ»).
Адрес: 117105, РОССИЯ, город Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2.
ОГРН: 1027739428353. Телефон: +74952152015, факс: +74952152015.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU 0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Воздуховод огнестойкий из тонколистовой стали толщиной 0,8 мм, прямоугольного сечения размером 800*400 мм, с огнезащитным покрытием марки FIRESTILL (ТУ 1526-028-54737814-2011), толщиной 5,5 мм, выпускаемый по технологическому регламенту ТР 33/5765. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 48 6366

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 года N 234-ФЗ). ГОСТ Р 53299-2013 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – EI60.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-1390/10-2015 от 13.10.2015 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.РТТ.СМК.00544-14 от 21.05.2014 г., выдан ОС ООО «ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «Стандарт», рег. № СДС RU.РТТ.ОС.00001-10.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.10.2015 по 14.10.2018

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

А.А. Григорьев

Эксперт (эксперты)

Е.Э. Борисова

